

25.400.4535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.4535 (241-390)
Tanımı	(4") 114 Ø mm 30 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	257,04	94,96	47,48
2025-Kasım	255,73	94,14	47,07
2025-Ekim	252,03	91,80	45,90
2025-Eylül	247,18	88,94	44,47
2025-Ocak	213,13	76,88	38,44
2024	167,03	58,28	29,14
2023-2	107,81	35,31	17,66
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	74,91	21,54	10,77
2022-3	67,25	13,90	6,95
2022-2	64,05	10,70	5,35
2022-1	59,20	10,70	5,35
2021	46,18	7,00	3,50
2020	37,09	5,75	2,88
2019	32,14	4,89	2,45
2018	25,60	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0 °C'de ? 0,050 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sayısı (μ) ? 3.000 yangına tepki sınıfı en az E olan polietilen köpüğünün üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanmasının ardından boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip ayrık iki yakasının polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, enine ek yerlerinin kendinden yapışır alüminyum folyolu bant ile birleştirilmesi, yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) klips kullanılması adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç)

Not: (4") 114 Ø mm'den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında polietilen köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1700'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.4535		(4") 114 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,130000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.