

25.727.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.727.1607
Tanımı	3" Seçici Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	187095,41	14823,00	7411,50
2025-Kasım	178860,25	14695,80	7347,90
2025-Ekim	174025,16	14330,40	7165,20
2025-Eylül	173759,61	13881,40	6940,70
2025-Ocak	148500,00	12000,00	6000,00
2024	100080,00	9080,00	4540,00
2023-2	88225,00	5500,00	2750,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	62507,50	3420,00	1710,00
2022-3	42954,00	2210,00	1105,00
2022-2	42444,00	1700,00	850,00
2022-1	24850,00	1700,00	850,00
2021	24270,00	1120,00	560,00
2020	18860,00	915,00	457,50
2019	16378,00	781,30	390,65
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.727.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Birden fazla mahal söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere, tüp grubundan odaları gazın yönlendirilmesi için kullanılacaktır. Vana üzerinde açık ya da kapalı olduğunun kontrol paneli üzerinden izlenmesini mümkün kılan bir limit anahtar bulunacaktır. Pnömatik ya da hidrolik tetikleme ile açılacaktır. Sistemde kullanılacak seçici vana çapı hidrolik hesap ile bulunan ve odaya giden boru çapı ile aynı çapta olacaktır.

25.727.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.727.1607		3" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	16,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.