

## 25.565.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.565.2701 (358-501)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 15, Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13320,26	294,14	147,07
2025-Kasım	12704,68	291,61	145,81
2025-Ekim	12359,45	284,36	142,18
2025-Eylül	12364,43	275,46	137,73
2025-Ocak	10559,38	238,13	119,07
2024	9155,50	180,50	90,25
2023-2	7012,38	109,38	54,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5376,75	66,75	33,38
2022-3	4126,81	43,06	21,53
2022-2	4116,88	33,13	16,57
2022-1	2508,13	33,13	16,57
2021	1600,00	40,40	20,20
2020	1230,00	33,10	16,55
2019	980,00	28,10	14,05
2018	799,00	22,20	11,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.565.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Pik döküm gövdeli, subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 200 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diđer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

## 25.565.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.2701		DN 15 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli ) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.