

25.567.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.1106 (360-106)

Tanımı DN 50, İki yollu, diđli bađlantılı, basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23731,48	588,29	294,15
2025-Kasım	22637,20	583,24	291,62
2025-Ekim	22022,24	568,74	284,37
2025-Eylül	22029,06	550,91	275,46
2025-Ocak	18813,75	476,25	238,13
2024	15636,00	361,00	180,50
2023-2	12042,38	218,75	109,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10882,25	133,50	66,75
2022-3	7858,86	86,13	43,07
2022-2	7838,99	66,25	33,13
2022-1	4777,00	66,25	33,13
2021	3730,00	52,00	26,00
2020	2870,00	42,30	21,15
2019	2350,00	36,00	18,00
2018	1850,00	28,40	14,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

25.567.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1106		DN 50 / İki yollu, dışı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.