

25.567.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.1207 (360-208)

Tanımı DN 250, İki yönlü, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	516103,14	1810,03	905,02
2025-Kasım	491882,53	1794,50	897,25
2025-Ekim	478494,33	1749,89	874,95
2025-Eylül	478987,16	1695,05	847,53
2025-Ocak	408965,31	1465,31	732,66
2024	355361,25	1111,25	555,63
2023-2	268908,90	673,44	336,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	218033,88	408,88	204,44
2022-3	175432,76	263,66	131,83
2022-2	175371,91	202,81	101,41
2022-1	106365,90	202,81	101,41
2021	69690,00	121,00	60,50
2020	53610,00	98,50	49,25
2019	48730,00	83,50	41,75
2018	38370,00	66,00	33,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

25.567.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1207		DN 250 / İki yönlü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.