

25.727.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.727.1602

Tanımı 1" Seçici Vana

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	86306,59	7411,50	3705,75
2025-Kasım	82529,81	7347,90	3673,95
2025-Ekim	80300,14	7165,20	3582,60
2025-Eylül	80159,65	6940,70	3470,35
2025-Ocak	68512,50	6000,00	3000,00
2024	50840,00	4540,00	2270,00
2023-2	46837,50	2750,00	1375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33197,50	1710,00	855,00
2022-3	22093,00	1105,00	552,50
2022-2	21838,00	850,00	425,00
2022-1	12775,00	850,00	425,00
2021	12240,00	559,00	279,50
2020	9510,00	458,00	229,00
2019	9439,00	390,60	195,30
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.727.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Birden fazla mahal söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere, tüp grubundan odaları gazın yönlendirilmesi için kullanılacaktır. Vana üzerinde açık ya da kapalı olduğunun kontrol paneli üzerinden izlenmesini mümkün kılan bir limit anahtar bulunacaktır. Pnömatik ya da hidrolik tetikleme ile açılacaktır. Sistemde kullanılacak seçici vana çapı hidrolik hesap ile bulunan ve odaya giden boru çapı ile aynı çapta olacaktır.

25.727.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.727.1602		1" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.