

35.410.2050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.410.2050 (833-521)
Tanımı	Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2334,20	399,54	199,77
2025-Kasım	2251,28	396,10	198,05
2025-Ekim	2229,01	386,26	193,13
2025-Eylül	2149,19	374,15	187,08
2025-Ocak	1835,34	323,44	161,72
2024	1390,00	227,00	113,50
2023-2	846,00	119,00	59,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	638,00	74,00	37,00
2022-3	538,00	47,60	23,80
2022-2	526,54	36,60	18,30
2022-1	426,00	36,60	18,30
2021	329,00	36,60	18,30
2020	273,00	30,00	15,00
2019	268,00	25,50	12,75
2018	214,00	20,20	10,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör, TS EN 54-5 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 35.410.2040 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün temini, işyerine nakli, projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2050		Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.