

35.420.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.420.1250 (833-606)
Tanımı	LPG gaz dedektörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3524,65	799,05	399,53
2025-Kasım	3405,81	792,20	396,10
2025-Ekim	3368,61	772,50	386,25
2025-Eylül	3249,01	748,30	374,15
2025-Ocak	2776,88	646,88	323,44
2024	1610,00	190,00	95,00
2023-2	986,00	100,00	50,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	749,00	62,50	31,25
2022-3	560,00	40,40	20,20
2022-2	550,20	31,00	15,50
2022-1	444,00	31,00	15,50
2021	289,00	31,00	15,50
2020	240,00	25,40	12,70
2019	216,00	21,60	10,80
2018	172,00	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.420.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

En fazla % 20 LEL (patlama alt sınırı) seviyesinde LPG gazı algılanması durumunda alarm durumuna geçen ve 85 dB ses şiddetinde alarm verecek, ortamdaki LPG gaz seviyesi patlama alt sınırı seviyesi altına düştüğünde otomatik olarak normal duruma geçebilen, dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Ledlerin ve dâhili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Besleme gerilimi 220 V AC veya 24 V DC olan, TS EN 50194-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş dedektörün temini işyerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Cihazın 24 V DC olarak kullanılması halinde, 35.410.6000 birim fiyat numaralı anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağı ünitesi kullanılacak ve güç kaynağı fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.420.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.420.1250		LPG gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.