

## 35.500.2179 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2179 (880-395/6)

**Tanımı** 7x1.0 mm<sup>2</sup>, LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 154,18       | 65,63         | 32,82           |
| 2025-Kasım  | 152,23       | 65,06         | 32,53           |
| 2025-Ekim   | 147,48       | 63,45         | 31,73           |
| 2025-Eylül  | 143,60       | 61,45         | 30,73           |
| 2025-Ocak   | 123,50       | 53,13         | 26,57           |
| 2024        | 69,50        | 13,20         | 6,60            |
| 2023-2      | 53,50        | 6,90          | 3,45            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 39,60        | 4,30          | 2,15            |
| 2022-3      | 34,80        | 2,75          | 1,38            |
| 2022-2      | 34,11        | 2,10          | 1,05            |
| 2022-1      | 15,00        | 2,10          | 1,05            |
| 2021        | 9,15         | 1,60          | 0,80            |
| 2020        | 6,70         | 1,30          | 0,65            |
| 2019        | 6,25         | 1,10          | 0,55            |
| 2018        | 5,15         | 0,85          | 0,43            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2179 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteđe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2179 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.500.2179 |                 | 7X1.0 mm <sup>2</sup> / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.