

35.410.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.7010

Tanımı Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi: (Ölçü: Adet) Adresli kablosuz yangın alarm alıcı-verici, uyumlu bir çevrime bağlandığında, adresli kablosuz saha cihazlarını yangın algılama ve ihbar sistemine bağlayan, en az 7 farklı kanaldan haberle

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12582,94	1879,89	939,95
2025-Kasım	12127,04	1863,78	931,89
2025-Ekim	12011,98	1817,43	908,72
2025-Eylül	11580,44	1760,49	880,25
2025-Ocak	9886,08	1521,88	760,94
2024	7010,00	576,00	288,00
2023-2	4320,00	303,00	151,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3300,00	189,00	94,50
2022-3	2820,00	122,00	61,00
2022-2	2784,65	93,50	46,75
2022-1	2230,00	93,50	46,75
2021	1450,00	93,50	46,75
2020	1200,00	76,50	38,25
2019	1080,00	65,00	32,50
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli kablosuz yangın alarm alıcı-verici, uyumlu bir çevrime bağlandığında, adresli kablosuz saha cihazlarını yangın algılama ve ihbar sistemine bağlayan, en az 7 farklı kanaldan haberleşmeye izin veren, otomatik kanal seçme özelliğine sahip, TS EN 54-18 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Alıcı-verici ünitesinin temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.7010		Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.