

35.430.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.430.1205 (833-1314)
Tanımı	500 W (rms) Güç Amfisi, Acil Anons Sistemleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42112,91	1470,71	735,36
2025-Kasım	41150,08	1458,10	729,05
2025-Ekim	40924,31	1421,85	710,93
2025-Eylül	40863,25	1377,30	688,65
2025-Ocak	39085,63	1190,63	595,32
2024	33710,00	4560,00	2280,00
2023-2	18590,00	2400,00	1200,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14050,00	1500,00	750,00
2022-3	10930,00	970,00	485,00
2022-2	10705,40	746,00	373,00
2022-1	9800,00	746,00	373,00
2021	7210,00	746,00	373,00
2020	5780,00	611,00	305,50
2019	5680,00	520,00	260,00
2018	5570,00	412,00	206,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Güç Amfileri kullanılacakları güç ihtiyacına göre belirlenecek olup, 19" rack montaj standardında olmalıdır. Amfi üzerinde sıcaklık kontrollü fan yer almalıdır. Amfi kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalı olmalıdır. Amfi üzerinde 100 V güç çıkışının yanında 70 V çıkışı da olmalıdır. Güç amfileri 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı birim fiyata dâhil değildir. Güç amfileri, TS EN 54-16 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan güç amfilerinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.430.1205		500 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.