

35.500.2452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.500.2452 (880-352)

Tanımı 6x2x1.00 mm², LIY (St) CY-TP sinyal kablosu, LIYCY, LIYCY2 veya LIY (St) CY Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 229,36 | 82,61 | 41,31 |
| 2025-Kasım | 226,34 | 81,89 | 40,95 |
| 2025-Ekim | 219,11 | 79,86 | 39,93 |
| 2025-Eylül | 213,50 | 77,36 | 38,68 |
| 2025-Ocak | 183,50 | 66,88 | 33,44 |
| 2024 | 108,00 | 14,70 | 7,35 |
| 2023-2 | 85,50 | 7,70 | 3,85 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 64,00 | 4,80 | 2,40 |
| 2022-3 | 56,50 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-2 | 55,31 | 2,35 | 1,18 |
| 2022-1 | 20,20 | 2,35 | 1,18 |
| 2021 | 12,30 | 1,80 | 0,90 |
| 2020 | 8,95 | 1,45 | 0,73 |
| 2019 | 7,45 | 1,20 | 0,60 |
| 2018 | 5,40 | 0,95 | 0,48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.2452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.2452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.500.2452 | | 6x2x1.00 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.