

## 35.515.8015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.515.8015

**Tanımı** RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojeniz Koaksiyel Kablo

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	93,05	56,35	28,18
2025-Kasım	91,99	55,86	27,93
2025-Ekim	89,31	54,49	27,25
2025-Eylül	86,81	52,78	26,39
2025-Ocak	74,79	45,63	22,82
2024	45,20	23,60	11,80
2023-2	29,00	12,40	6,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,40	7,70	3,85
2022-3	16,50	4,95	2,48
2022-2	15,35	3,80	1,90
2022-1	11,00	3,80	1,90
2021	8,05	2,90	1,45
2020	6,05	2,35	1,18
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.8015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.

## 35.515.8015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.8015		RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.