

25.282.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1105 (409-105)

Tanımı 4.000 l/h, 3 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	564,00	47,00	23,50
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1350,00	84,50	42,25
2022-2	11121,19	324,69	162,35
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	1940,00	97,00	48,50
2015	868,00	62,50	31,25
2023-2	25339,06	1064,06	532,03
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	5089,76	212,84	106,42
2016	1090,00	78,50	39,25
2022-3	11218,60	422,10	211,05
2022-1	7874,69	324,69	162,35
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	3320,84	174,44	87,22
2014	593,00	56,00	28,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2479,13	148,46	74,23
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	17391,38	653,88	326,94

25.282.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

YAĞ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.282.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.