

25.282.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.282.1204 (409-204)
Tanımı	3.000 l/h, 6 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	663,60	54,00	27,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	1224,00	75,00	37,50
2022-1	8381,26	309,38	154,69
2022-3	11936,93	402,19	201,10
2022-2	11825,56	309,38	154,69
2023-2	26973,76	1015,63	507,82
2013	631,20	47,00	23,50
2017	1464,00	81,00	40,50
2021	5420,15	202,79	101,39
2019	2684,26	141,44	70,72
2015	970,80	60,00	30,00
2020	3594,06	166,20	83,10
2018	2100,00	93,00	46,50
2023-1	18507,76	623,13	311,57

25.282.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

YAĞ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.282.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.