

## 35.160.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.1180 (734-300)

**Tanımı** Darbe akım anahtar kumandalı sorti (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	16,00	8,60	4,30
2012	0,00	0,00	0,00
2015	19,50	10,50	5,25
2016	22,00	12,40	6,20
2014	18,00	9,50	4,75
2023-1	174,00	71,00	35,50
2018	28,00	15,40	7,70
2022-1	76,00	35,20	17,60
2022-2	130,68	35,20	17,60
2022-3	142,00	45,80	22,90
2020	36,50	20,50	10,25
2023-2	541,00	215,00	107,50
2017	23,90	13,40	6,70
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	49,10	25,10	12,55
2019	34,70	19,50	9,75

## 35.160.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Darbe akım anahtar kumandalı sortii: (Ölçü Ad.: İhzarat %60) (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile) PVC boru içerisinde, linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup> , sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> kesitinde iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü darbe akım anahtarı ile kumanda edilen sortinin yapılması, liht anahtar, buat, klemens, armatür takozu her nevi malzemenin temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: liht anahtar adedi sayılır, paralel sortiler, armatürler, darbe akım şalteri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

## 35.160.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.