25.400.4523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.400.4523** **(241-376)**
Tanımı	(2") 60 Ø mm 20 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	53,38	19,38	9,69
2021	22,28	3,86	1,93
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	28,64	5,89	2,95
2022-2	30,91	5,89	2,95
2019	15,49	2,69	1,35
2023-1	36,96	11,84	5,92
2004	0,00	0,00	0,00
2014	12,00	1,05	0,53
2013	10,40	0,95	0,48
2015	12,70	1,15	0,58
2022-3	32,66	7,64	3,82
2012	0,00	0,00	0,00
2020	17,88	3,15	1,58
2016	13,10	1,50	0,75
2018	14,70	1,90	0,95
2017	14,40	1,65	0,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Prefabrik Boru ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m)
TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0°C'de < 0,050 W/(m.K), su buhar difüzyon direnç kat sayısı (p) > 3.000 yangına tepki sınıfı en az E olan polietilen köpüğünün üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanmasının ardından boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip ayrık iki yakasının polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, enine ek yerlerinin kendinden yapışır alüminyum folyolu bant ile birleştirilmesi, yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) klips kullanılması adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç) Not ..) (4") 114 0 mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında polietilen köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1700'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.