

25.400.4532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.4532 (241-385)

Tanımı (3") 89 Ø mm 30 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı
(TS EN 14313)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-3	55,39	10,56	5,28
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	20,10	1,50	0,75
2003	0,00	0,00	0,00
2016	20,60	1,95	0,98
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	48,88	8,13	4,07
2022-2	52,95	8,13	4,07
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	19,00	1,35	0,68
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	22,70	2,10	1,05
2020	30,69	4,38	2,19
2018	23,10	2,45	1,23
2019	26,59	3,71	1,86
2023-2	87,50	26,88	13,44
2013	16,45	1,20	0,60
2021	38,21	5,33	2,67
2023-1	61,25	16,38	8,19

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Prefabrik Boru ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m)

TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0°C'de < 0,050 W/(m.K), su buhar difüzyon direnç kat sayısı (p) > 3.000 yangına tepki sınıfı en az E olan polietilen köpüğünün üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanmasının ardından boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip ayrıklı yakasının polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, enine ek yerlerinin kendinden yapışır alüminyum folyolu bant ile birleştirilmesi, yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) klips kullanılması adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç) Not ..) (4") 114 0 mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında polietilen köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1700'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.4532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.