

25.567.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.567.1207 (360-208)
Tanımı	DN 250, İki yollu, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	175432,76	263,66	131,83
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27324,00	27324,00	13662,00
2021	69690,00	121,00	60,50
2022-2	175371,91	202,81	101,41
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	268908,90	673,44	336,72
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	106365,90	202,81	101,41
2016	28750,00	148,00	74,00
2023-1	218033,88	408,88	204,44
2008	0,00	0,00	0,00
2014	28700,00	28700,00	14350,00
2017	29620,00	160,00	80,00
2015	28720,00	123,00	61,50
2018	38370,00	66,00	33,00
2020	53610,00	98,50	49,25
2019	48730,00	83,50	41,75

25.567.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil değildir)

25.567.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.