

25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.567.1101 (360-101)
Tanımı	DN 15, İki yollu, dışlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	216,00	216,00	108,00
2014	227,00	227,00	113,50
2021	611,00	40,40	20,20
2020	472,00	33,10	16,55
2005	0,00	0,00	0,00
2019	379,00	28,10	14,05
2023-2	1220,88	109,38	54,69
2022-3	814,06	43,06	21,53
2022-1	500,40	33,13	16,57
2011	0,00	0,00	0,00
2016	210,00	14,80	7,40
2015	207,00	12,30	6,15
2023-1	921,75	66,75	33,38
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	804,13	33,13	16,57
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	260,00	16,00	8,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	298,00	22,20	11,10

25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil değildir)

25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.