

35.750.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.750.1502 (980-212)
Tanımı	Ortalama uyarım yolu DL= 30-40 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	2070,00	112,00	56,00
2022-3	6140,00	387,00	193,50
2019	2940,00	159,00	79,50
2021	4240,00	228,00	114,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	6042,30	297,00	148,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	5520,00	297,00	148,50
2023-2	9000,00	959,00	479,50
2004	0,00	0,00	0,00
2015	1380,00	87,50	43,75
2013	1300,00	70,00	35,00
2023-1	6640,00	599,00	299,50
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2350,00	129,00	64,50
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1610,00	104,00	52,00
2014	1300,00	70,00	35,00
2020	3390,00	187,00	93,50

35.750.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40°C ila +120°C) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, AT uyarım zamanı en az 15 ls olan, TS EN 62561-1'de belirtilen H sınıfı 100 kA 'lik yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, CE belgeli, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuvarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.