

## 35.750.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.750.4003 (983-103)</b>          |
| <b>Tanımı</b>  | İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad:.) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         |
| <b>Fasikül</b> | Yıldırımdan Korunma Tesisatı          |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 171,00       | 36,30         | 18,15           |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 68,00        | 11,00         | 5,50            |
| 2017   | 93,50        | 17,90         | 8,95            |
| 2022-1 | 223,00       | 47,20         | 23,60           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 240,58       | 47,20         | 23,60           |
| 2022-3 | 255,00       | 61,50         | 30,75           |
| 2023-2 | 586,00       | 153,00        | 76,50           |
| 2023-1 | 421,00       | 95,50         | 47,75           |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 73,50        | 14,00         | 7,00            |
| 2013   | 60,00        | 10,00         | 5,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 98,50        | 20,50         | 10,25           |
| 2016   | 79,50        | 16,60         | 8,30            |
| 2020   | 133,00       | 29,80         | 14,90           |
| 2019   | 115,00       | 25,30         | 12,65           |

## 35.750.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İletken koruyucu borusu (Ölçü: Adet)

İniş iletkenlerinin 0,5 m'si toprak içinde kalmak üzere 3 m'lik 20 mm'lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m'den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin iş yerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.