

## 43.523.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.1608 (36.11308)

**Tanımı** Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	350,19	0,00	0,00
2025-Kasım	347,28	0,00	0,00
2025-Ekim	343,39	0,00	0,00
2025-Eylül	339,00	0,00	0,00
2025-Ocak	290,96	0,00	0,00
2024	413,99	0,00	0,00
2023-2	295,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	197,00	0,00	0,00
2022-3	136,61	0,00	0,00
2022-2	136,50	0,00	0,00
2022-1	99,63	0,00	0,00
2021	55,38	0,00	0,00
2020	44,33	0,00	0,00
2019	35,25	0,00	0,00
2018	23,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø90 mm, 90° PE100 dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1608	08.76708	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,012000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.