

## 43.555.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1007 (36.19004)

**Tanımı** Çapı 90 mm, su borusunun açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	302,09	0,00	0,00
2025-Kasım	298,88	0,00	0,00
2025-Ekim	291,89	0,00	0,00
2025-Eylül	283,43	0,00	0,00
2025-Ocak	244,01	0,00	0,00
2024	184,31	0,00	0,00
2023-2	114,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,46	0,00	0,00
2022-3	49,28	0,00	0,00
2022-2	40,28	0,00	0,00
2022-1	38,18	0,00	0,00
2021	24,69	0,00	0,00
2020	20,21	0,00	0,00
2019	17,54	0,00	0,00
2018	13,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø90 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığıtaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Açığıtaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,140000
40.120.1515		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m <sup>2</sup>	0,640000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ?0,40 W/mk, 30 kg/m <sup>3</sup> yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,410000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,014000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.