

## 43.555.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1014 (36.19011)

**Tanımı** Çapı 300 mm, su borusunun açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	937,40	0,00	0,00
2025-Kasım	927,93	0,00	0,00
2025-Ekim	905,95	0,00	0,00
2025-Eylül	879,29	0,00	0,00
2025-Ocak	757,34	0,00	0,00
2024	572,20	0,00	0,00
2023-2	353,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	239,55	0,00	0,00
2022-3	151,04	0,00	0,00
2022-2	121,89	0,00	0,00
2022-1	116,83	0,00	0,00
2021	75,83	0,00	0,00
2020	62,14	0,00	0,00
2019	53,73	0,00	0,00
2018	42,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø300 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açığıtaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Açığıtaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,300000
40.120.1515		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m <sup>2</sup>	1,480000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri 0,40 W/mk, 30 kg/m <sup>3</sup> yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m <sup>2</sup>	1,070000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,030000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.