43.555.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.555.1021** **(36.19018)**
Tanımı	Çapı 900 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2187,09	0,00	0,00
2025-Kasım	2164,68	0,00	0,00
2025-Ekim	2113,71	0,00	0,00
2025-Eylül	2052,25	0,00	0,00
2025-Ocak	1766,20	0,00	0,00
2024	1335,00	0,00	0,00
2023-2	826,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	564,11	0,00	0,00
2022-3	354,16	0,00	0,00
2022-2	288,05	0,00	0,00
2022-1	273,99	0,00	0,00
2021	177,55	0,00	0,00
2020	145,49	0,00	0,00
2019	126,11	0,00	0,00
2018	100,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø900 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,830000
40.120.1515		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m²	3,780000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ?0,40 W/mk, 30 kg/m³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	2,980000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,083000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,930000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.