

## 25.225.6117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.6117

**Tanımı** 700 800, Beyaz boyalı tip havlupanlar, Eksenler arası mesafe(mm) Yükseklik(mm)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1769,00      | 252,75        | 126,38          |
| 2023-2 | 1365,63      | 153,13        | 76,57           |
| 2023-1 | 959,71       | 94,38         | 47,19           |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.6117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekle sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi.

## 25.225.6117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                 |        |          |
| 20.225.6117 |                 | Eksenler arası mesafe(mm) 700<br>Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi<br>Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz<br>Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                            | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                             | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.