

25.458.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3007

Tanımı Soğutma kapasitesi 168-196 kW'a kadar, Direkt Genleşmeli (Dx) - Heat Pump (Dx) Bataryalar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	153871,28	4717,94	2358,97
2025-Kasım	151053,64	4674,40	2337,20
2025-Ekim	150055,74	4560,80	2280,40
2025-Eylül	148118,44	4418,66	2209,33
2025-Ocak	122868,86	3818,86	1909,43
2024	94469,96	2894,96	1447,48
2023-2	75016,36	1761,36	880,68
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	53426,83	1101,83	550,92
2022-3	43177,09	723,96	361,98
2022-2	43016,79	563,66	281,83
2022-1	30236,78	549,28	274,64
2021	16120,00	356,00	178,00
2020	12900,00	291,00	145,50
2019	9584,50	247,00	123,50
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Direkt genişlemeli (Dx) bataryalar, bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 378 standartları kapsamında test basıncı prosedürüne uygun olarak, 41.0 bar işletme basınçlı bataryalara 48,0 bar test basıncı uygulanarak, 22,0 bar işletme basınçlı bataryalara minimum 34,0 bar test basıncı uygulanarak sızdırmazlık testi yapılmış, onaylı proje kapasiteleri esas olmak üzere, aşağıdaki batarya kapasiteleri soğutma yükleri referans olmak üzere, batarya hava tarafı hızı en fazla 3,0 m/s, soğutucu akışkan tarafı basınç kaybı en fazla 35 kPa, evaporasyon sıcaklığı 6- 8 °C, hava girişi 35 °C % 50 nem, log ?Tm ~18 K için referans alınmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3007		Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.