

## 25.475.4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.475.4407</b>                          |
| <b>Tanımı</b>  | 600x 600, Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı               |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4887,63      | 436,20        | 218,10          |
| 2025-Kasım  | 4838,41      | 432,45        | 216,23          |
| 2025-Ekim   | 4703,23      | 421,71        | 210,86          |
| 2025-Eylül  | 4620,36      | 408,49        | 204,25          |
| 2025-Ocak   | 4039,38      | 353,13        | 176,57          |
| 2024        | 3102,25      | 267,25        | 133,63          |
| 2023-2      | 1933,13      | 161,88        | 80,94           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1463,06      | 100,56        | 50,28           |
| 2022-3      | 1353,69      | 64,98         | 32,49           |
| 2022-2      | 1338,69      | 49,98         | 24,99           |
| 2022-1      | 768,73       | 49,98         | 24,99           |
| 2021        | 582,00       | 33,10         | 16,55           |
| 2020        | 466,00       | 27,10         | 13,55           |
| 2019        | 394,90       | 23,00         | 11,50           |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.475.4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

DKP ya da Galvanizli sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşacak, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir olacak, 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boşazı olan kare anemostadın yerine montajı.  
(Ölçüler takribi olup, 10 mm farklılık gösterebilir).

## 25.475.4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                    |        |          |
| 20.475.4407 |                 | Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat<br>600x 600 (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                     |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                         | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                | Saat   | 0,450000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                               | Saat   | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.