

25.246.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.246.1100

Tanımı Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli : (Ölçü: m2) TSE EN 1264-1 standartına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, en az 30 kg/m³ dansiteye veya en az 200 kpa basma dayanımına sahip ve 4/4,5 cm yükseklikte mantar başları olan v

Birimi m2

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	224,29	5,71	2,86
2025-Kasım	223,59	5,66	2,83
2025-Ekim	221,61	5,53	2,77
2025-Eylül	218,75	5,35	2,68
2025-Ocak	188,38	4,63	2,32
2024	178,50	3,50	1,75
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.246.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE EN 1264-1 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, en az 30 kg/m³ dansiteye veya en az 200 kPa basma dayanımına sahip ve 4/4,5 cm yükseklikte mantar başları olan ve yerden ısıtma borularının geçişine olanak sağlayarak modülasyon imkanı veren kapalı gözenekli yapıdaki EPS panel ve üzerinde ayrıca plastik folyo benzeri bir tabaka kaplanarak şap suyunun döşemeye geçişi engellenmiş ve kopma-ezilmeye karşı mukavemeti artırılmış panelin 2 cm'lik dip kısmı düz 2/2,5 cm'lik üst kısmı boruların üzerine yataklanacağı derinlikte olan modülasyon panelinin işyerine temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.246.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.246.1100		Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.