

25.470.1590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1590

Tanımı Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 120: (Ölçü: m²) 120 dakika yangına dayanıklı, TS EN 1366-1 standardına uygun olarak A Tipi ve B Tipi kanal testlerinden başarıyla geçmiş, akredite kuruluşlarca onaylanmış, projesine ve şartnamesine uygun yangına day

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

120 dakika yangına dayanıklı, TS EN 1366-1 standardına uygun olarak A Tipi ve B Tipi kanal testlerinden başarıyla geçmiş, akredite kuruluşlarca onaylanmış, projesine ve şartnamesine uygun yangına dayanıklı duman atım kanalları aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: 2 mm kalınlığında siyah sac kanal, 7 cm kalınlığında rabitz telli taş yünü yalıtımı, Üzerine alüminyum veya galvanizli sac kaplama yapılacaktır. Yangına dayanıklı contalar ve mastikler ile montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Montaj, yangın güvenliği standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1590 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.