

25.489.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.489.1104

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom) :6,4kW, Duvar Tipi Split klimalar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	68799,49	5373,30	2686,65
2025-Kasım	67573,73	5327,20	2663,60
2025-Ekim	67065,29	5194,80	2597,40
2025-Eylül	66139,11	5032,00	2516,00
2025-Ocak	54975,00	4350,00	2175,00
2024	40800,00	3300,00	1650,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.489.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kompresörü DC İnverterli, ısı pompası (Heat-pump) özelliğine sahip, soğutma ve ısıtma enerji sarfiyat sınıfı A olan, elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olan ve elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiğinde aynı ayarlar çalışmaya devam eden, ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olan, çalışma sıcaklık aralığı -7 °C ile +43 °C arasında, sezonsal enerji verimliliği SEER en az 5.8, SCOP en az 4 olan split klimaların iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı gibi donanımları ile birlikte temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.489.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.