

## 25.214.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.214.6003

**Tanımı** 190 kW - 224 kW arası, YER TİPİ PREMIX BRÜLÖRLÜ GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 370358,24    | 13248,20      | 6624,10         |
| 2025-Kasım  | 365480,66    | 13126,88      | 6563,44         |
| 2025-Ekim   | 362324,48    | 12807,05      | 6403,53         |
| 2025-Eylül  | 355867,25    | 12407,66      | 6203,83         |
| 2025-Ocak   | 296848,73    | 10723,73      | 5361,87         |
| 2024        | 256877,41    | 8127,41       | 4063,71         |
| 2023-2      | 203942,46    | 4942,46       | 2471,23         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 171590,81    | 3090,81       | 1545,41         |
| 2022-3      | 148512,88    | 2027,25       | 1013,63         |
| 2022-2      | 148061,99    | 1576,36       | 788,18          |
| 2022-1      | 103977,88    | 1540,38       | 770,19          |
| 2021        | 68650,00     | 1010,00       | 505,00          |
| 2020        | 57190,00     | 823,00        | 411,50          |
| 2019        | 53375,00     | 700,00        | 350,00          |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.214.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656 (Anma ısı yükü 70 kW-300 kW olan b tipi kazanlar için), TS EN 15502-2-1+A1, TS EN 15502-2-2 (B1 Tipi bacalar için) standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğunlaşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışıklı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarı modülasyonu ile yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğunlaşma suyu gider bağlantısı olan, Toplam sistem gücü 200 kW'dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğunlaşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dâhili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.

Not: Cihaz kapasitesi olarak 50 °C / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.214.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                        | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                           |        |           |
| 20.214.6003 |                 | 190 KW - 224 KW Arası /Yer Tipi<br>Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı<br>Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı<br>(Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                            |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                      | Saat   | 13,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                | Saat   | 14,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                       | Saat   | 14,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                  | Saat   | 0,500000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.