

## 25.236.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Poz No  | 25.236.1207                   |
| Tanımı  | 45 kw                         |
| Birimi  | Adet                          |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 120057,94    | 6809,27       | 3404,64         |
| 2025-Kasım  | 118491,18    | 6750,85       | 3375,43         |
| 2025-Ekim   | 117423,93    | 6583,08       | 3291,54         |
| 2025-Eylül  | 115296,50    | 6376,75       | 3188,38         |
| 2025-Ocak   | 96250,00     | 5512,50       | 2756,25         |
| 2024        | 83077,50     | 4181,25       | 2090,63         |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.236.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Paslanmaz çelikten imal plakalı eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.  
TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına göre sertifikalandırılmış CE belgesine haiz olan, Sıcak Hava Üreteçlerinin atmosferik brülör ile en az %90 verim sağlayan eşanjör çıkışında sızdırmaz bir egzoz manifoldu yer alan ve buraya bağlı bir yanma fanı vasıtasıyla yanma ürünleri bacadan dışarı atan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

## 25.236.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                    |        |           |
| 20.236.1207 |                 | 45 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                     |        |           |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                         | Saat   | 9,500000  |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                | Saat   | 11,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.