

25.235.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.235.3000
Tanımı	Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.) TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına uygun, CE belgesine sahip her biri tek tek bağımsız çalışabilen, her bir ünitenin üzerinde kompakt gaz yolu armatürü, k
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına uygun, CE belgesine sahip her biri tek tek bağımsız çalışabilen, her bir ünitenin üzerinde kompakt gaz yolu armatürü, kontrol ve elektronik ateşleme modülü, ateşleme elektrodu ve alev sensörü bulunan ve bu sayede gazın kontrollü olarak yanma odasına gönderilmesi sağlanan, otomatik olarak ateşlenen, tam yanma sağlanan ve %90 verim sağlayan seramik yüzey çevresinde ise, yansıtma kabiliyetini arttırmak için, alüminyum veya alüminize reflektör kullanılan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.