

25.236.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.236.1100

Tanımı Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci Alüminize borulu veya alüminyum alaşımlı çelikten imal borulu eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Isı Gücü KW

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.236.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Alüminize borulu veya alüminyum alaşımlı çelikten imal borulu eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına göre sertifikalandırılmış CE belgesine haiz olan, Sıcak Hava Üreteçlerinin atmosferik brülör ile en az %90 verim sağlayan eşanjör çıkışında sızdırmaz bir egzoz manifoldu yer alan ve buraya bağlı bir yanma fanı vasıtasıyla yanma ürünleri bacadan dışarı atan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.236.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.