

## 35.170.2146 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.2146

**Tanımı** Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2525,46      | 193,39        | 96,69           |
| 2025-Kasım  | 2501,83      | 191,74        | 95,87           |
| 2025-Ekim   | 2463,29      | 186,96        | 93,48           |
| 2025-Eylül  | 2387,69      | 181,11        | 90,56           |
| 2025-Ocak   | 2032,40      | 156,56        | 78,28           |
| 2024        | 1536,90      | 93,95         | 46,98           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2146 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Alüminyum ekstrüzyon gövdeli ve opal polikarbon difüzörlü, genişliği en az 1,3 cm olan, verilen IK mekanik dayanım derecelerine ve IP koruma derecelerine sahip, modül kartı en az 1 mm kalınlığında PCB özellikte olan armatürün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi. Sürücü fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2146 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                 |        |          |
| 30.170.2146 |                 | Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                            | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                     | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                            | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.