

35.170.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.2200

Tanımı Sürücü (Güç Kaynağı): (Ölçü: Ad.) Çıkış aşırı gerilim ve aşırı akım koruması olan, çıkış gerilimi 24 VDC olan, verimi en az %83 olan, -35...+50°C çalışma sıcaklık aralığı olan, ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kurul

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

LED Bar Aydınlatma Armatürlerinde (35.170.2100) kullanılan,
Çıkış aşırı gerilim ve aşırı akım koruması olan,
çıkış gerilimi 24 V DC olan,
verimi en az %83 olan,
-35...+50 °C çalışma sıcaklık aralığı olan,
ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine
haiz olan,
PFC değeri en az 0,95 olan
sürücünün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.