

35.170.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.170.2220
Tanımı	En az 200W
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3883,55	239,71	119,86
2025-Kasım	3847,14	237,66	118,83
2025-Ekim	3788,50	231,76	115,88
2025-Eylül	3672,24	224,49	112,25
2025-Ocak	3125,04	194,06	97,03
2024	2363,85	109,25	54,63
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

LED Bar Aydınlatma Armatürlerinde (35.170.2100) kullanılan,
Çıkış aşırı gerilim ve aşırı akım koruması olan,
çıkış gerilimi 24 V DC olan,
verimi en az %83 olan,
-35...+50 °C çalışma sıcaklık aralığı olan,
ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine
haiz olan,
PFC değeri en az 0,95 olan
sürücünün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.170.2220		en az 200W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.