

43.523.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1615 (36.11315)

Tanımı Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1143,89	0,00	0,00
2025-Kasım	1134,41	0,00	0,00
2025-Ekim	1121,76	0,00	0,00
2025-Eylül	1107,53	0,00	0,00
2025-Ocak	950,54	0,00	0,00
2024	1077,91	0,00	0,00
2023-2	769,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	513,00	0,00	0,00
2022-3	355,65	0,00	0,00
2022-2	355,44	0,00	0,00
2022-1	259,44	0,00	0,00
2021	144,20	0,00	0,00
2020	114,88	0,00	0,00
2019	91,63	0,00	0,00
2018	91,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø160 mm, 45° PE100dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, dirsek uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan dirsek başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 dirseklerinin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1615	08.76715	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,022000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.