

25.307.1408/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1408/A

Tanımı Ø 90-160 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2909,79	592,15	296,08
2025-Kasım	2897,77	587,07	293,54
2025-Ekim	2863,68	572,47	286,24
2025-Eylül	2817,33	554,53	277,27
2025-Ocak	2427,75	479,38	239,69
2024	1883,87	362,87	181,44
2023-2	1667,65	219,78	109,89
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1249,55	136,42	68,21
2022-3	1189,23	88,13	44,07
2022-2	1168,88	67,78	33,89
2022-1	568,28	67,78	33,89
2021	328,90	43,42	21,71
2020	273,00	35,49	17,75
2019	267,41	30,11	15,06
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1408/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1408/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.