

25.307.1409/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1409/A

Tanımı Ø 110-200 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3895,58	617,24	308,62
2025-Kasım	3880,45	611,95	305,98
2025-Ekim	3837,67	596,74	298,37
2025-Eylül	3778,78	578,03	289,02
2025-Ocak	3255,69	499,69	249,85
2024	2531,43	378,30	189,15
2023-2	2382,25	229,13	114,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1797,98	142,10	71,05
2022-3	1747,01	91,78	45,89
2022-2	1725,80	70,58	35,29
2022-1	822,95	70,58	35,29
2021	466,70	45,76	22,88
2020	387,40	37,44	18,72
2019	381,29	31,86	15,93
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1409/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1409/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.