

25.307.1410/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1410/A

Tanımı Ø 125-225 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4852,74	652,37	326,19
2025-Kasım	4834,57	646,79	323,40
2025-Ekim	4783,14	630,70	315,35
2025-Eylül	4711,89	610,94	305,47
2025-Ocak	4059,25	528,13	264,07
2024	3246,75	399,75	199,88
2023-2	3089,13	242,13	121,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2339,19	150,32	75,16
2022-3	2285,00	97,10	48,55
2022-2	2262,57	74,67	37,34
2022-1	1069,17	74,67	37,34
2021	616,20	49,01	24,50
2020	512,20	40,17	20,09
2019	505,31	34,11	17,06
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1410/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1410/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.