

25.307.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1307

Tanımı Ø 75-140 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1760,80	389,88	194,94
2025-Kasım	1753,35	386,53	193,27
2025-Ekim	1732,21	376,93	188,47
2025-Eylül	1703,60	365,11	182,56
2025-Ocak	1468,13	315,63	157,82
2024	1061,38	238,88	119,44
2023-2	892,19	144,69	72,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	664,88	89,88	44,94
2022-3	632,81	58,06	29,03
2022-2	619,41	44,66	22,33
2022-1	305,91	44,66	22,33
2021	176,00	29,80	14,90
2020	146,00	24,40	12,20
2019	131,30	20,73	10,37
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1307		Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.