

25.307.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1307/A
Tanımı	Ø 75-140 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2289,04	506,84	253,42
2025-Kasım	2279,36	502,49	251,25
2025-Ekim	2251,87	490,01	245,01
2025-Eylül	2214,68	474,64	237,32
2025-Ocak	1908,57	410,32	205,16
2024	1379,79	310,54	155,27
2023-2	1159,85	188,10	94,05
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	864,34	116,84	58,42
2022-3	822,65	75,48	37,74
2022-2	805,23	58,06	29,03
2022-1	397,68	58,06	29,03
2021	228,80	38,74	19,37
2020	189,80	31,72	15,86
2019	170,69	26,95	13,48
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.