

25.307.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1308

Tanımı Ø 90-160 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2393,88	450,49	225,24
2025-Kasım	2384,18	446,61	223,31
2025-Ekim	2356,74	435,53	217,77
2025-Eylül	2319,25	421,86	210,93
2025-Ocak	1998,44	364,69	182,35
2024	1442,25	276,00	138,00
2023-2	1227,19	167,19	83,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	918,75	103,75	51,88
2022-3	881,04	67,04	33,52
2022-2	865,56	51,56	25,78
2022-1	421,56	51,56	25,78
2021	240,00	33,40	16,70
2020	199,00	27,30	13,65
2019	194,30	23,16	11,58
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1308		Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.