

25.307.1309/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1309/A
Tanımı	Ø 110-200 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4010,84	610,72	305,36
2025-Kasım	3995,41	605,48	302,74
2025-Ekim	3951,75	590,43	295,22
2025-Eylül	3891,56	571,92	285,96
2025-Ocak	3352,78	494,40	247,20
2024	2415,24	374,24	187,12
2023-2	2267,69	226,69	113,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1710,32	140,57	70,29
2022-3	1660,23	90,81	45,41
2022-2	1639,27	69,85	34,93
2022-1	783,22	69,85	34,93
2021	440,70	45,76	22,88
2020	366,60	37,44	18,72
2019	361,01	31,86	15,93
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1309/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1309/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.