

## 25.307.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1310

**Tanımı** Ø 125-225 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3920,23      | 501,82        | 250,91          |
| 2025-Kasım  | 3905,69      | 497,53        | 248,77          |
| 2025-Ekim   | 3864,55      | 485,15        | 242,58          |
| 2025-Eylül  | 3807,45      | 469,95        | 234,98          |
| 2025-Ocak   | 3280,00      | 406,25        | 203,13          |
| 2024        | 2360,00      | 307,50        | 153,75          |
| 2023-2      | 2238,75      | 186,25        | 93,13           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1694,38      | 115,63        | 57,82           |
| 2022-3      | 1653,19      | 74,69         | 37,35           |
| 2022-2      | 1635,94      | 57,44         | 28,72           |
| 2022-1      | 774,94       | 57,44         | 28,72           |
| 2021        | 439,00       | 37,70         | 18,85           |
| 2020        | 365,00       | 30,90         | 15,45           |
| 2019        | 360,10       | 26,24         | 13,12           |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                            |        |          |
| 20.307.1310 |                 | Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                       | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                 | Saat   | 0,600000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                        | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.