

25.307.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1310/A
Tanımı	Ø 125-225 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5096,30	652,37	326,19
2025-Kasım	5077,40	646,79	323,40
2025-Ekim	5023,92	630,70	315,35
2025-Eylül	4949,69	610,94	305,47
2025-Ocak	4264,00	528,13	264,07
2024	3068,00	399,75	199,88
2023-2	2910,38	242,13	121,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2202,69	150,32	75,16
2022-3	2149,15	97,10	48,55
2022-2	2126,72	74,67	37,34
2022-1	1007,42	74,67	37,34
2021	570,70	49,01	24,50
2020	474,50	40,17	20,09
2019	468,13	34,11	17,06
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.