

25.307.1403/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1403/A
Tanımı	Ø 32-90 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	802,56	284,52	142,26
2025-Kasım	798,58	282,09	141,05
2025-Ekim	787,22	275,08	137,54
2025-Eylül	772,24	266,45	133,23
2025-Ocak	665,85	230,35	115,18
2024	484,74	174,37	87,19
2023-2	364,00	105,63	52,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	263,65	65,40	32,70
2022-3	229,94	42,25	21,13
2022-2	220,21	32,51	16,26
2022-1	117,83	32,51	16,26
2021	68,90	21,84	10,92
2020	56,68	17,81	8,91
2019	53,95	15,09	7,55
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1403/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1403/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.